



Mfpa Leipzig GmbH

Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle für
Baustoffe, Bauprodukte und Bausysteme

Geschäftsbereich III - Baulicher Brandschutz
Dipl.-Ing. Sebastian Hauswaldt

Arbeitsgruppe 3.2 - Brandverhalten von Bauarten und
Sonderkonstruktionen

Dipl.-Ing. (FH) P. Kircheis
Telefon +49 (0) 341-6582-154
kircheis@mfpa-leipzig.de

Prüfbericht Nr. PB 3.2/15-202-1

vom 13. Juli 2015

1. Ausfertigung

Gegenstand:	Feuerwiderstandsprüfung mit zusätzlicher mechanischer Beanspruchung (Stoßprüfung) an einer tragenden, raumabschließenden Massivholz- Wandkonstruktion mit einer einseitigen, einlagig ausgeführten Lehmbauplattenbekleidung und Lehmverstrich nach DIN EN 1365-1: 2013-08* in Verbindung mit DIN EN 1363-1: 2012-10* sowie DIN EN 1363-2: 1999-10* zur Ermittlung der Feuerwiderstandsdauer bei einer einseitigen Brandbeanspruchung von der bekleideten Wandseite.
Auftraggeber:	Reinverbund GmbH Kiefernainweg 96 I – 39026 Prad am Stilfersjoch (BZ) Südtirol - Italien
Auftragsdatum:	11. Dezember 2014
Probeneingang:	KW 6/7, 2015
Probenentnahme:	Angaben über eine amtliche Entnahme liegen der Prüfstelle nicht vor.
Prüfdatum:	18. März 2015
Bearbeiter:	Dipl.-Ing. (FH) P. Kircheis

Dieser Prüfbericht besteht aus 8 Seiten und 7 Anlagen.

Der Prüfbericht ersetzt keinen allgemeinen bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis nach dem deutschen bauaufsichtlichen Verfahren.

Dieses Dokument darf nur ungekürzt vervielfältigt werden. Eine Veröffentlichung – auch auszugsweise – bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Mfpa Leipzig GmbH. Als rechtsverbindliche Form gilt die deutsche Schriftform mit Originalunterschriften und Originalstempel des/der Zeichnungsberechtigten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Mfpa Leipzig GmbH.



Durch die DAKKS GmbH nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren (in diesem Dokument mit * gekennzeichnet). Die Urkunde kann unter www.mfpa-leipzig.de eingesehen werden.

Nach Landesbauordnung (SAC 02) anerkannte und nach Bauproduktenverordnung (NB 0800) notifizierte PÜZ-Stelle.

Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen Leipzig mbH (Mfpa Leipzig GmbH)

Sitz: Hans-Weigel-Str. 2b – 04319 Leipzig/Germany
Geschäftsführer: Prof. Dr.-Ing. Frank Dehn
Handelsregister: Amtsgericht Leipzig HRB 17719
USt-Id Nr.: DE 813200649
Tel.: +49 (0) 341-6582-0
Fax: +49 (0) 341-6582-135