



# MFPA Leipzig GmbH

Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle für  
Baustoffe, Bauprodukte und Bausysteme

Geschäftsbereich III - Baulicher Brandschutz  
Dipl.-Ing. Michael Juknat

Arbeitsgruppe 3.2 - Brandverhalten von Bauarten und  
Sonderkonstruktionen

Dipl.-Ing. H. Fischkandl  
Telefon +49 (0) 341-6582-153  
fischkandl@mfpa-leipzig.de

## Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis Nr. P-SAC02/III-868

vom 19. Mai 2021

1. Ausfertigung

- Gegenstand:** Bauart zur Errichtung tragender, raumabschließender Wandkonstruktionen aus Holzius-Vollholzwandelementen mit symmetrisch/unsymmetrischer Bekleidung zur Einstufung in die Feuerwiderstandsklassen F60, F90 bzw. F120 bei einer einseitigen Brandbeanspruchung nach DIN 4102-2: 1977-09 [1] und mit zusätzlichem Widerstand gegen eine mechanische Stoßbeanspruchung nach DIN 4102-3: 1977-09 [2].
- entsprechend:** Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Einführung Technischer Baubestimmungen (VwV TB) vom 15. Dezember 2017 (SächsABl. 2018 S. 52) und der Anlage zu Ziffer I Nummer 1 der VwV TB vom 6. Januar 2021  
Teil C4, lfd. Nr. C 4.1 – Bauarten zur Errichtung von tragenden Wänden, an die Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer gestellt werden.
- Antragsteller:** Holzius GmbH  
Kiefernainweg 96  
39026 PRAD AM STILFSEERJOCH  
ITALIEN
- Geltungsdauer bis:** 11. Oktober 2022
- Bearbeiter:** Dipl.-Ing. H. Fischkandl
- Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses ist der oben genannte Gegenstand nach den Landesbauordnungen anwendbar.  
Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis P-SAC 02/III-868 vom 19. Mai 2021 ersetzt das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis P-SAC 02/III-868 vom 12. Oktober 2017.  
Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis P-SAC 02/III-868 wurde erstmals am 12. Oktober 2017 ausgestellt.  
Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis umfasst 17 Seiten und 1 Anlage.

Dieses Dokument darf nur ungekürzt vervielfältigt und veröffentlicht werden. Als rechtsverbindliche Form gilt die deutsche Schriftform mit Originalunterschriften und Originalstempel des/der Zeichnungsberechtigten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der MFPA Leipzig GmbH.



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-PL-11021-01-00

Durch die DAKKS GmbH nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Urkunde kann unter [www.mfpa-leipzig.de](http://www.mfpa-leipzig.de) eingesehen werden.

Nach Landesbauordnung (SAC02) anerkannte und nach Bauproduktenverordnung (NB 0800) notifizierte PÜZ-Stelle.

Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen Leipzig mbH (MFPA Leipzig GmbH)

Sitz: Hans-Weigel-Str. 2b – 04319 Leipzig/Germany  
Geschäftsführer: Dr.-Ing. habil. Jörg Schmidt  
Handelsregister: Amtsgericht Leipzig HRB 17719  
USt-Id Nr.: DE 813200649  
Tel.: +49 (0) 341-6582-0  
Fax: +49 (0) 341-6582-135